



Публічне акціонерне товариство

◆ **КИЇВПРОЕКТ** ◆

Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22
тел.: (+380 44) 234-05-20, 234-69-45, факс 234-40-67
код ЄДРПОУ 04012780
р/р 2600500018696 в ПАТ КБ "Хрещатик" МФО 300670
e-mail: at@kyivprojekt.com.ua, <http://www.kyivprojekt.com.ua>

03.11.11 № 06-532/afg

Начальнику КП УЖГТ

Похвальному Ю.Ф.

На № _____ від _____

Шановний Юрію Федоровичу!

На Ваш лист від 16.09.11р. №45/2576 стосовно заяви

мешканця квартири

уточнюємо, що на даний час діючими нормами на проектування житлових будинків є ДБН В.2.2-15-2005 та СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий". Прокладка горизонтального трубопроводу з гарячою водою, що проходить під стелею його квартири (як і у всіх квартирах 10-го поверху), дозволяється СНиПом 2.04.01-85* п.5.7. В проєкті цей трубопровід заізолюваний.

На час проектування будинку було рішення міськради не прокладати циркуляційні труби по горищу, тому що на практиці вони часто розмерзались із-за невеликої температури в них.

Рушникосушильники встановлюються з запірною арматурою на обох підводках тільки при наявності замикаючої ділянки стояка у вузлі приєднання рушникосушильника (п.5.18 СНиПа). В даній квартирі цієї ділянки немає.

- Додаток: 1. ДБН В.2.2-15-2005 п.5.13, стор.18
2. ДБН В.2.2-15-2005 стор.1
3. СНиП 2.04-01-85 п.5.7, стор.5

Голова правління

Білоус М.А.

Викл. Новотарська А.В.
Тел.: 234-39-67