

(абонент) зобов'язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

Споживання електричної енергії по вищевказаному особовому рахунку здійснюється щомісяця та проводяться розрахунки за спожиту електричну енергію.

Згідно ст. 641 ЦК України пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору.

06.06.2014 року на адресу Відповідача надіслано проект договору про користування електричною енергією № 14295 від 06.06.2014 року та запропоновано відповідачу підписати договір про користування електричною енергією складений відповідно до Типового договору про користування електричною енергією відповідно до п. 3 ПКЕЕн.

Відповідач від укладення договору на умовах енергопостачальника відмовилась та пропонує укласти договір на своїх умовах, які змінюють умови Типового договору та суперечать ПКЕЕн (протокол розбіжностей надісланий з одним примірником проекту договору про користування електричною енергією № 14292 від 06.06.2014 року додається). Розглянувши направлений відповідачем протокол розбіжностей Борщівський РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго» з пропозиціями Відповідача погодитись не може, оскільки вони змінюють умови Типового договору та суперечать Закону України «Про електроенергетику», ПКЕЕн та іншому законодавству.

**1. Пункт 1 в редакції Позивача (у відповідності до умов Типового договору про користування електричною енергією):**

За цим договором Енергопостачальник бере на себе зобов'язання надійно постачати Споживачеві електричну енергію у необхідних йому обсягах відповідно до потужності 2,2 кВт електроустановок Споживача з гарантійним рівнем надійності, безпеки та якості, а Споживач зобов'язується оплачувати одержану електричну енергію за обумовленими (тарифами) цінами у терміни, передбачені цим договором.

**Пункт 1 в редакції Відповідача за цим договором:**

За цим договором Енергопостачальник бере на себе зобов'язання надійно постачати Споживачеві електричну енергію у необхідних йому обсягах відповідно до потужності 6,5 кВт електроустановок Споживача, з гарантійним рівнем надійності, безпеки та якості, а споживач зобов'язується оплачувати одержану електричну енергію за обумовленими тарифами (цінами) у терміни, передбачені цим договором.

**Позивач з п. 1 Договору в редакції Відповідача погодитись не може,** оскільки даний пункт суперечить ПКЕЕн. У договорі про користування електричною енергією зазначено величину потужності 2,2 кВт. Дана потужність визначається за найменшим значенням номінального струму існуючих запобіжників, ввідних автоматів, засобу обліку електричної енергії, найменшою пропускною здатністю електропроводки схеми забезпечення об'єкта Споживача.

Елементом електричної мережі з найменшою пропускною здатністю є ввідний автоматичний вимикач з номінальним струмом 16 А, який дозволяє підключати навантаження 2,2 кВт (16Ах220В). При збільшенні потужності підлягають до