

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Юридична адреса:  
01011, м. Київ, Україна,  
вул. Панаса Мирного, 28, офіс 20  
Тел./факс: (044) 221-08-74

Адреса для листування:  
02660 МСП, Київ, Україна,  
вул. Червоногвардійська, 20  
Тел.: (044) 291-08-07  
Факс: (044) 574-03-74  
Ел.пошта: [kanc@euro.tec4.kiev.ua](mailto:kanc@euro.tec4.kiev.ua)

08.05.2015 року № УНПН-182

Вул. М.Хвильового, буд. 1  
м. Київ

Шановні мешканці!

Розглянувши Ваше звернення від 17 квітня 2015 року стосовно незадовільної температури та якості гарячої води повідомляємо наступне.

При обстеженні теплового пункту за адресою М. Хвильового, 1 інспектором теплової інспекції ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Польовиком М.М. та представником балансоутримувача будинку, в особі головного інженера Яхно Т.А., було встановлено, що фактична температура води на виході із ВВП на будинок складає 54<sup>0</sup> та її колір відповідає санітарним нормам, що підтверджується актом обстеження від 20 квітня 2015 року.

Невідповідність температури та кольору води в середині приміщень виникає в результаті технічних несправностей внутрішньобудинкової системи, для усунення яких пропонуємо звертатися до балансоутримувача будинку.

Директор департаменту енергозбуту

 Ю.Є. Терещенко