

## ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на встановлення вузла обліку теплової енергії в квартирі № 43  
за адресою: м. Київ, вул. Миколи Хвильового, 1, власник квартири - Вишневська Т. О.

1. Опалювальна площа квартир житлового будинку = 14411,5 м<sup>2</sup>;  
Опалювальна площа квартири № 43 = 103,3 м<sup>2</sup>;  
Опалювальна площа МЗК (місць загального користування) = 2388,3 м<sup>2</sup>.
2. Згідно з «Правил надання послуг з централізованого опалення холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630, проектній організації при підготовці проекту необхідно передбачити витрати теплової енергії в теплових мережах у процентному відношенні на приміщення та на обігрів місць загального користування.
3. Вибір схеми встановлення засобів обліку теплової енергії (теплотічильників) необхідно пов'язувати з існуючою загально будинковою системою опалення та можливістю її улаштування.
4. Тип та розмір лічильника обирати на підставі розрахунків витрат теплоносія на опалення та аналізу метрологічних характеристик тепло лічильника.
5. Тип лічильника повинен бути зареєстрований у Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні та відповідати класу точності не нижче 5 відповідно до ДСТУ 3339-96 «Теплотічильники».
6. Проектні рішення і проект на встановлення теплотічильників у повному обсязі підлягають погодженню з ТОВ «Євро - Реконструкція».
7. Встановлення засобів обліку повинна виконувати монтажна організація, яка має ліцензію на виконання відповідних робіт.
8. До теплотічильника повинен бути забезпечений вільний доступ обслуговуючого персоналу та працівників ТОВ «Євро – Реконструкція» та Будинкоуправління «28 УНР» для контрольного зняття показників.
9. Державна перевірка теплотічильників проводиться за рахунок власника приміщення відповідно вказаного у реєстраційних документах терміну.

Звертаємо Вашу увагу на те, що монтажні роботи по встановленню теплотічильника бажано виконувати в період з 1 травня по 1 жовтня (період відсутності опалення).

Головний інженер «28 УНР»



В.М. Резніченко