



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Державне підприємство
Дніпропетровський державний проектний інститут
житлового і цивільного будівництва

«ДНПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ»

вул. Набережна ім.В.І.Леніна, 29, м. Дніпропетровськ, 49600
тел.: (056) 745-01-12. факс: 744-13-32 E-mail: dgp@mail.dnepr.net Код ЄДРПОУ 02497789

05.05.2011 № 16/270
на № _____ від _____

О возможности оснащения частной
квартиры прибором учета тепловой
энергии

Семенюку Валерию Владимировичу

Уважаемый Валерий Владимирович

На Ваш вопрос: «Содержит ли СНиП 2.04.05-91 (Отопление, вентиляция и кондиционирование) а также другие нормативные документы которые используются при проектировании и строительстве жилых зданий запрет на установку квартирных приборов учета тепла на отопление в системах со смешанной горизонтальной разводкой и вертикальными стояками».

Отвечаем: «СНиП 2.04. 05-91 (Отопление, вентиляция и кондиционирование), ДБН В.2.2-15-2005 (Жилые здания. Общие положения), ДБН В.3.2-2-2009 (Жилые здания. Реконструкция и капитальный ремонт)...» не содержат запрета на установку квартирных приборов учета тепла на отопление в системах со смешанной горизонтальной разводкой и вертикальными стояками.

Однако обращаем Ваше внимание на то, что данные нормативные документы предназначены для проектирования, а эксплуатация инженерных систем здания регулируется иными нормативно-правовыми документами. (КМУ №630 от 21.07.2005). Считаем что установка каких либо приборов учета тепла в квартире существующего жилого фонда возможна при условии реконструкции (модернизации) системы отопления жилого дома.

С уважением

Директор института

А.А. Бижко

ик. Зюзич В.М.
т.р. 726-53-72