



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ"

43001 м. Луцьк, вул. Ковельська, 40 ☎(03322) 4-22-61, 4-21-39,
FAX (0332) 77-43-07, (03322) 4-02-70, E-mail: etm@lutsk.ukrpack.net
<http://etm.lutsk.ukrpack.net>

Р/рахунок 260083013 у Волинському регіональному відділенні Промінвестбанку м. Луцька, МФО
303138, ідентифікаційний код 00225644

"26" 05 2011 р. № 133/1-10

п. Тарасевичу Р.В.
02156, м. Київ,
вул. Шолом-Алейхема, 5 кв. 9.

Шановний Романе Віталієвичу!

На Ваш запит повідомляємо наступне.

Теплолічильники ТЛ-01 виробництва ПАТ «Електротермометрія» призначені для обліку, в тому числі комерційного, кількості теплоти відповідно до діючих правил обліку відпускання та використання теплотової енергії. В залежності від типорозміру лічильника води (перетворювача витрати), що входить до його складу, теплолічильники застосовуються для промислового, побудинкового, чи поквартирного обліку тепла.

Теплолічильник ТЛ-01 відповідає вимогам державного стандарту України ДСТУ EN 1434 «Теплолічильники», та занесений до Державного реєстру ЗВТ України під номером У 2831-09.

Для якісної та надійної роботи теплолічильника протягом встановленого строку служби необхідно забезпечити його монтаж, умови експлуатації, своєчасну перевірку у відповідності до вимог експлуатаційної документації на теплолічильник та його складові частини.

При застосуванні теплолічильника ТЛ-01 для квартирного обліку тепла тип розводки трубопроводу опалення в квартирі – вертикальний чи горизонтальний, на якість його роботи не вплине, за умови забезпечення обліку теплової енергії у всіх точках її розбору.

З повагою

В.о. Директора

К.К. Морев

