



Публічне акціонерне товариство

«КИЇВПРОЕКТ»

Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22
тел.: (+380 44) 234-05-20, 234-89-45, факс 234-40-67
код ЄДРПОУ 04012780
р/р 2600600018696 в ПАТ КБ "Хрещатик" МФО 300670
e-mail: at@kyivproject.com.ua, <http://www.kyivproject.com.ua>

03.11.11 № 06-538/адм

На № _____ від _____

Начальнику КП УЖГ

Похвальному Ю.Ф.

Шановний Юрію Федоровичу!

На Ваш лист від 16.09.11р. №45/2576 стосовно заяви Ржанецького Романа – мешканця квартири №76 житлового будинку №30/1 по вул.Ревуцького, уточнюємо, що на даний час діючими нормами на проектування житлових будинків є ДБН В.2.2-15-2005 та СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий". Прокладка горизонтального трубопроводу з гарячою водою, що проходить під стелею його квартири (як і у всіх квартирах 10-го поверху), дозволяється СНиПом 2.04.01-85* п.5.7. В проєкті цей трубопровід заізолюваний.

На час проектування будинку було рішення міськради не прокладати циркуляційні труби по горнищу, тому що на практиці вони часто замерзались із-за невеликої температури в них.

Рушникосушильники встановлюються з залізною арматурою на обох підводках тільки при наявності замикаючої ділянки стояка у вузлі приєднання рушникосушильника (п.5.18 СНиПа). В даній квартирі цієї ділянки немає.

- Додаток: 1. ДБН В.2.2-15-2005 п.5.13, стор.18
2. ДБН В.2.2-15-2005 стор.1
3. СНиП 2.04-01-85 п.5.7, стор.5

Голова правління

Білоус М.А.

Викл. Новатирська А.В.
Тел.: 234-39-67



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КИЇВРАДИ

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб.905

тел.: (044)234-12-76, тел./факс: (044)226-31-86

17.11.2011 № 29/231-0292/адм

на № 341 від 15.11.2011

Гр. Ржанецькому Р.О.

м. Київ, 02068
вул. Ревуцького, буд.30/1, кв.76
тел. (044) 565-18-09

Шановний Романе Олександровичу!

На Ваш інформаційний запит від 15.11.2011 №341 надаємо відповідь в частині, що стосується нашої компетенції, зокрема повідомляємо, що рішення Київської міської ради, на яке посилається КП «УЖГ» в своєму листі №45/Р-308/43 від 11.11.2011 та ПАТ «Київпроект» в листі №06-538/адм від 03.11.2011, в Київській міській раді немає. Зверніться, будь ласка, до державного архіву м. Києва за адресою: м. Київ-60, вул. О. Теліги, 23.

З повагою

Начальник управління

Л. Дутка

Виконавця:
Лобушев Т.Л.
254-14-64